



国检集团湖南华科

国检华科学环质第2409-01378号



231812050933

检测报告



项目名称：张家界锣鼓塔污水厂监测项目

委托单位：张家界市武陵源区住房和城乡建设局

单位地址：湖南省张家界市武陵源区

样品类型：废水、固体废物

检测类别：委托检测




国检测试控股集团湖南华科科技有限公司

二〇二四年九月十三日



报告编制说明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、 检验检测机构资质认定标志、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。
- 4、由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。
- 7、对不可重复性试验的样品不进行复检。
- 8、除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

国检测试控股集团湖南华科科技有限公司

公司地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期 11 栋 604 房

实验场所：长沙市雨花区振华路 107 号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

1 基础信息

采样单位	国检测试控股集团湖南华科科技有限公司
采样方法	废水：HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》 固体废物：HJ/T 20-1998《工业固体废物采样制样技术规范》
采样日期	2024.09.05
检测日期	2024.09.05~2024.09.12
备注	1、检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、其它：检测结果小于检测方法最低检出限，环境空气用“ND”表示、土壤用“未检出”表示、其它用“检出限+L”表示。

2 检测方法及仪器设备

表 2-1 检测方法及仪器设备

类别	检测项目	分析方法	使用仪器	方法检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	HK-607 DZB-712 型便携式多参数分析仪	—
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989	HK-803-2/HK-68-02 PTX-FA210S 型电子天平 /101-2AB 型电热鼓风干燥箱	—
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	—	2 倍
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	HK-289 WD-2 型风冷式 COD 消解仪	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	HK-185/HK-897 PYX-280S-B 型生化培养箱 /JPSJ-606L 型溶解氧测定仪	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	HK-668 722S 型可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989	HK-532/HK-805 722S 型可见分光光度计 /YXQ-50SH 型立式压力蒸汽灭菌器	0.01mg/L

表 2-1 (续)

类别	检测项目	分析方法	使用仪器	方法检出限
废水	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	HK-05/HK-805 TU-1901 型紫外分光光度计 /YXQ-50SII 型立式压力蒸汽灭菌器	0.05mg/L
	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	HK-1164 OIL510D 型红外分光测油仪	0.06mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	HK-1164 OIL510D 型红外分光测油仪	0.06mg/L
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB 7494-1987	HK-532 722S 型可见分光光度计	0.05mg/L
	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018	HK-323/HK-324 GH3000 型隔水培养箱 /SPX-250BIII 型生化培养箱	20MPN/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7467-1987	HK-668 722S 型可见分光光度计	0.004mg/L
	铅 (以总铅计)	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	HK-149 Optima 8000 型电感耦合等离子体发射光谱仪	0.07mg/L
	镉 (以总镉计)	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	HK-149 Optima 8000 型电感耦合等离子体发射光谱仪	0.005mg/L
	铬 (以总铬计)	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	HK-149 Optima 8000 型电感耦合等离子体发射光谱仪	0.03mg/L
	砷 (以总砷计)	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	HK-398 AFS-8230 型 原子荧光光度计	0.0003mg/L
汞 (以总汞计)	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	HK-1153 AFS-830a 型 原子荧光光度计	0.00004mg/L	

(本页以下空白)

表 2-1 (续)

类别	检测项目		分析方法	使用仪器	方法检出限
废水	烷基汞	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993	HK-639 8860 型气相色谱仪	0.000010mg/L
		乙基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993	HK-639 8860 型气相色谱仪	0.000020mg/L
	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒 温度计测定法》GB/T 13195-1991	HK-992-1 WQG-17 型表层温度计	—	
	流量	《水污染物排放总量监测技术规范》 (流速仪法) HJ/T 92-2002	HK-822 JC-HS-2 型 便携式水文流速仪	—	
固体废物	含水率	《城镇污泥标准检验方法》(5.4 含 水率 重量法) CJ/T 221-2023	HK-40 YP1002N 型电子天平	—	

(本页以下空白)

国检集团

3 检测结果

3.1 废水检测结果

表 3-1 废水检测结果

采样点位	检测项目	采样时间及检测结果			
		2024.09.05			
		第一次	第二次	第三次	平均值
W1 进口	样品状态	黑色浑浊 有异味	黑色浑浊 有异味	黑色浑浊 有异味	—
	pH 值 (无量纲)	6.7	6.7	6.7	6.7
	水温 (°C)	21.2	22.3	22.9	22.1
	氨氮 (mg/L)	31.8	31.1	31.6	31.5
	总磷 (mg/L)	2.25	2.32	2.28	2.28
	总氮 (mg/L)	48.8	51.9	48.5	49.7
	化学需氧量 (mg/L)	92	109	204	135
	五日生化需氧量 (mg/L)	33.9	42.6	82.6	53.0
	悬浮物 (mg/L)	88	95	90	91

(本页以下空白)

表 3-1 (续)

采样点位	检测项目	采样时间及检测结果				标准限值
		2024.09.05				
		第一次	第二次	第三次	平均值	
W2 出口	样品状态	无色透明 无味	无色透明 无味	无色透明 无味	—	—
	水温 (°C)	22.1	23.6	23.5	23.1	—
	pH 值 (无量纲)	6.7	6.7	6.9	6.8	6-9
	悬浮物 (mg/L)	7	6	8	7	≤10
	色度 (倍)	2L	2L	2L	2L	≤30
	化学需氧量 (mg/L)	14	16	19	16	≤50
	五日生化需氧量 (mg/L)	3.2	3.6	3.0	3.3	≤10
	氨氮 (mg/L)	0.044	0.030	0.047	0.040	≤5 (8)
	总磷 (mg/L)	0.21	0.24	0.22	0.22	≤0.5
	总氮 (mg/L)	1.26	1.46	1.00	1.24	≤15
	动植物油 (mg/L)	0.29	0.36	0.32	0.32	≤1
	石油类 (mg/L)	0.16	0.11	0.15	0.14	≤1
	阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.11	0.14	0.12	0.12	≤0.5
	粪大肠菌群 (MPN/L)	4.7×10 ²	6.2×10 ²	4.5×10 ²	5.1×10 ²	≤10 ³
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05
	铅 (以总铅计) (mg/L)	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	≤0.1
	镉 (以总镉计) (mg/L)	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	≤0.01
	铬 (以总铬计) (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	≤0.1
	砷 (以总砷计) (mg/L)	0.0097	0.0097	0.0097	0.0097	≤0.1
	汞 (以总汞计) (mg/L)	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	≤0.001
烷基汞	甲基汞 (mg/L)	0.000010L	0.000010L	0.000010L	0.000010L	不得检出
	乙基汞 (mg/L)	0.000020L	0.000020L	0.000020L	0.000020L	
	流量 (m ³ /h)	30.6	35.7	40.3	35.5	—
备注	①标准限值参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1一级标准中A标准、表2限值;其中括号外数值为水温>12°C时的控制指标,括号内数值为水温≤12°C时的控制指标; ②根据粪大肠菌群检测方法《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018,其检测结果单位为MPN/L,标准限值单位为个/L。					

3.2 固体废物检测结果

表3-2 固体废物检测结果

采样时间	采样点位	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值
2024.09.05	压滤污泥	固态	含水率 (%)	36.6	<80
备注	标准限值参照《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB 24188-2009)表1中限值。				

4 质量控制结果

4.1 现场空白检测结果

本项目每批样品在检测同时均带现场空白样品，现场空白样检测结果见表 4-1。

表 4-1 现场空白检测结果

采样时间	项目	样品编号	检测结果	标准限值	结果评价
2024.09.05	氨氮 (mg/L)	LG240905W10101-2	0.025L	<0.025	合格

4.2 平行样检测结果

本项目每批样品在采样同时采集现场平行样，实验室分析的同时做平行样，部分平行样结果分别见表 4-2 与表 4-3。

表 4-2 现场平行样检测结果

项目	样品编号	检测结果	单位	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	结果评价
氨氮	LG240905W10101	31.8	mg/L	0.8	≤20	合格
	LG240905W10101-1	32.3	mg/L			

表 4-3 实验室平行样检测结果

项目	样品编号	检测结果	单位	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	结果评价
氨氮	LG240905W10101	32.1	mg/L	0.9	≤20	合格
		31.5	mg/L			

(本页以下空白)

4.3 有证标准物质检测结果

本项目每批样品在检测同时带有证标准物质进行考核，部分有证标准物质检测结果见表 4-4。

表 4-4 有证标准物质检测结果

项目	批号	标准样品测定值	标准值范围	结果判定
化学需氧量 (mg/L)	H3002584	25.6	25.2±1.3	受控
总氮 (mg/L)	203292	0.509	0.515±0.058	受控
镉 (mg/L)	B22110229	0.264	0.271±0.024	受控

(报告结束)



报告编制: 彭思思

彭思思

审核: 肖樾

肖樾

签发: 丰小阳

丰小阳

签发日期: 2019 年 09 月 13 日

附图 1 点位示意图



附图 2 现场采样照片



附图 2 现场采样照片



空白页